## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 1 | Total de Folhas: 2 |
|---|---|---|

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

MGM Consultoria e Diagnósticos em Equipamentos Elétricos Ltda.

| ACREDITAÇÃO N° | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 0623** | **INSTALAÇÃO PERMANENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS** | **ENSAIO QUÍMICO** | |
| LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS | Determinação do teor de produtos clorados em óleo mineral isolante por potenciometria<br>LQ = 3,0 mg/kg | ABNT NBR 16432:2016 |
| | Determinação de teor de bifenilas policloradas (PCB) por cromatografia gasosa (CG-ECD)<br>LQ = 2,0 mg/kg | ABNT NBR 13882:2008 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

***"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"***

_____

**Em, 06/05/2019**

## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 2 |
|---|---|

| ACREDITAÇÃO N° | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| 0623 | INSTALAÇÃO DE CLIENTE |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS** | **AMOSTRAGEM** | |
| LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS | Em recipientes de entrega e armazenagem e de equipamentos elétricos isolados a óleo para todos os ensaios realizados na instalação permanente do organismo de avaliação. | ABNT NBR 8840:2013 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |